



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01.М.0205

Срок действия с 15.04.2019г. по 15.04.2024г.

Система зарегистрирована в Реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

Заявитель, юридический адрес:

ИООО «ЛАМСИСТЕМБРЕСТ» УНП 809000992 ОКПО 299013041000

Адрес: Республика Беларусь, 224023, г. Брест, ул. Московская, 202

Телефон: (162) 28-22-60 E-mail: sales@lamsystembrest.by

Изготовитель, юридический адрес: ИООО «ЛАМСИСТЕМБРЕСТ» УНП 809000992 ОКПО

299013041000 Адрес: Республика Беларусь, 224023, г. Брест, ул. Московская, 202

Телефон: (162) 28-22-60 E-mail: sales@lamsystembrest.by

Орган по сертификации «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «Арх-Серт». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, д.110 литер Б Тел./факс: +7 863 2214039, 2406598. ОГРН: 1156196035159

Подтверждает, что: Шторки солнцезащитные из ткани 100% полиэстер (артикулы: 130, 145, 155, 160, 165, 205, 270) поверхностной плотностью 110 - 200 гр/м.кв., выпускаемые по
ТУ ВУ809000992.001-2018, код ОКП РБ 13.92.15.300

Соответствуют требованиям противопожарной защиты, установленным в:

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ);

индекс распространения пламени: не распространяющие пламя по поверхности (по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.19),
трудновоспламеняемые (по ГОСТ Р 50810-95),
группа воспламеняемости В1 (по ГОСТ 30402-96),
коэффициент дымообразования – Д2 (по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18),
показатель токсичности Т2 (по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20),
группа горючести Г1 (по ГОСТ 30244-94).

Шторки из ткани артикул 160 соответствуют требованиям Кодекса ПИО2010 Резолюции
MSC.307(88) ИМО часть 7 (протокол №1Т/19 от 08.04.2019г.) для объектов морского транспорта

Проведенные исследования, испытания, измерения, представленные
при добровольной сертификации: протокол испытаний № ДВ/ПЗ01/18 от 03.04.2019г. ИЛ
«СтройТЕСТ» ООО «МЦ «Арх-Серт» Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИПЗ01 от
16.11.2015г.

Предоставленные документы: тех. документация изготовителя, ТУ ВУ809000992.001-2018
В случае нарушения технологии производства продукции и невыполнения условий, лежащих в основе
выдачи сертификата, он отменяется органом по сертификации, выдавшим сертификат. Маркировка продукции и
прилагаемой к ней сопроводительной документации осуществляется знаком соответствия Системы "FIRE-CONTROL",
зарегистрированной в установленном порядке.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт

подпись

А.С.Карпачева

Ф.И.О.

О.Е. Куранова

Ф.И.О.

№

0000622